

Peschiera del Garda 01 FEBBRAIO 2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società PROFITECITALIA SRL, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **2.A Pompa di calore elettrica**, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐	
Pompe di calore			
Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☒	
Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐	
Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐	
Generatori a biomassa			
Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5	☐	
Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785	☐	
Termocamini a legna	UNI EN 13229	☐	
Stufe a legna	UNI EN 13240	☐	
Solare termico			
Collettori solari	UNI EN 12975	☐	
Impianti prefabbricati Factory-Made	UNI EN 12976	☐	
Collettori solari a concentrazione	UNI EN 12975	☐	
Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 1614	☐	
Sistemi ibridi a pompa di calore			
Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502	☐	UNI EN 14511 ☐
Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502	☐	UNI EN 12309-2 ☐
Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502	☐	UNI EN 14511 ☐

Cestaro Enrico

Legale rappresentante

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio

(Generatori di calore a condensazione, Pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, sistemi ibridi a pompa di calore)

PROFITECITALIA s.r.l.

Sede operativa: via Marco Biagi nr. 5 - 37019 Peschiera del Garda (VR)

T : 045.7902783 - www.intergasitalia.it mail : info@intergasitalia.it

Sede legale : via C. Maffei 3 - 38089 Darzo (TN)

Reg. Imprese di Verona, CF e P.IVA: 03237030238 R.E.A: 319696 - Capitale Sociale 90.000,00 euro i.v.

Elenco apparecchi POMPE DI CALORE ELETTRICHE conformi al conto termico PROFITEC ITALIA:

Contiene le informazioni richieste per la verifica della conformità dei prodotti ai requisiti del Conto Termico 2.0 per le tipologie d' intervento 2.A

MARCA	MODELLO	TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO	TIPOLOGIA DI SCAMBIO	CODICE PRODOTTO	POTENZA TERMICA PDC kW	COP PDC A7/W35	INVERTER
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 06A	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100102	6,13	4,90	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 08A	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100103	7,81	4,57	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 10	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100104	10,10	4,43	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 10 T	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100105	10,10	4,43	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 12	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100106	11,80	4,32	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 12 T	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100107	11,80	4,32	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 14	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100108	14,10	4,85	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 14 T	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100109	14,10	4,85	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 16	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100110	16,30	4,67	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 16 T	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100111	16,30	4,67	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO 18 T	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43100112	17,90	4,40	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO R290 06	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43101010	6,24	4,76	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO R290 09	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43101011	9,69	4,72	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO R290 12	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43101012	12,60	4,83	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO R290 15	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43101013	16,33	4,94	SI
PROFITEC ITALIA SRL	XAIR PRO R290 18	MONOBLOCCO	ELETTRICA	ARIA-ACQUA	43101014	18,72	4,62	SI

Potenza termica COP riferiti alle condizioni : Ambiente esterno (°C): Bulbo secco 7 / Bulbo umido 6 – Ambiente interno (°C): Temperatura acqua in entrata 30 / Temperatura acqua in uscita 35 – Rif. EN 14511

Cestaro Enrico

Legale rappresentante

PROFITECITALIA s.r.l.

Sede operativa: via Marco Biagi nr. 5 - 37019 Peschiera del Garda (VR)

T : 045.7902783 - www.intergasitalia.it mail : info@intergasitalia.it

Sede legale : via C. Maffei 3 - 38089 Darzo (TN)

Reg. Imprese di Verona, CF e P.IVA: 03237030238 R.E.A: 319696 - Capitale Sociale 90.000,00 euro i.v.